



# Comune di Pergine Valdarno

Provincia di Arezzo

Ufficio Tecnico

Prot. n. \_\_\_\_\_

Allegato n.° 2

## **DIMENSIONI, FORME E MATERIALI DA UTILIZZARE NELLA COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI MONTALTO**

Nel cimitero comunale della frazione comunale di Montalto è stata individuata nella parte terminale al nuovo ampliamento una porzione di terreno da destinarsi ad aree per la costruzione di cappelle private. Le aree da cedere in concessione sono contraddistinte con i numeri da 1 a 5 e hanno le seguenti dimensioni:

- Area n.° 1 mt. 4,00 x5,35
- Area n.° 2 mt. 4,00 x4,60
- Area n.° 3 mt. 4,00 x4,60
- Area n.° 4 mt. 4,00 x4,60
- Area n.° 5 mt. 4,00 x5,35

**Tipologia:** La tipologia costruttiva risulta essere quella di un edificio nel quale poter inserire max. n.° 8 loculi e n.° 16 cellette dislocate come dallo schema allegato alla presente relazione (Allegato 1), da realizzarsi con struttura interamente in cemento armato, o in muratura portante, entrambi da intonacare e tinteggiare. La copertura della cappella sarà a 2 (due) falde con manto di copertura in lamiera grecata in rame di idoneo spessore. Lo smaltimento delle acque piovane avverrà mediante dei canali di gronda da realizzarsi all'interno della struttura di copertura con pluviali in rame da posizionarsi nel retro della cappella ed allontanati opportunamente all'esterno del cimitero seguendo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il manufatto verrà posizionato all'interno delle singole aree prevedendo di addossare la parete tergale al muro di confine del cimitero (prevedendo l'installazione di idoneo giunto di spessore non inferiore a cm. 5), rispettando la distanza di mt. 1,10 dalle cappelle adiacenti, mentre per quanto concerne i lotti 1 e 5 la distanza dal muro di recinzione laterale non dovrà essere inferiore a mt. 1,30. Sul davanti si dovrà mantenere l'allineamento tra tutte le cappelle da realizzare, arretrandosi rispetto al vialetto di una distanza di mt. 0,65.

Sul prospetto principale e su quello tergale potranno essere ricavate n.° 2 (due) aperture per dare luce e aria alla cappella del tipo e forma come riportato nell'elaborato grafico allegato alla presente.

**Dimensioni:** La dimensione esterna della cappella non dovrà superare mt. 3,50 di larghezza e mt. 3,30 di lunghezza con un'altezza esterna (misurata dal marciapiede all'estradosso dell'ultimo loculo) non superiore a mt. 3,67.



# Comune di Pergine Valdarno

Provincia di Arezzo

Ufficio Tecnico

Prot. n. \_\_\_\_\_

Oltre a questa quota è consentita la realizzazione di coperture inclinate a 2 (due) falde che saranno contenute all'interno di un'altezza massima (misurata all'intradosso del colmo) superiore di mt. 0,50.

Il pavimento interno della cappella dovrà essere tenuto sollevato rispetto alla quota del vialetto pubblico di una quota non superiore a mt. 0,17 (corrispondente ad un gradino esterno).

I loculi interni dovranno avere le seguenti dimensioni mt. 2,30x0,85x0,70h, mentre le cellette ossarie saranno di mt. 0,30x0,30x0,85, detti manufatti dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni e modalità esecutive riportate dal DPR 285/90 in materia di Polizia Mortuaria.

**Materiali:** Per quanto concerne le pareti esterne queste dovranno essere intonacate e imbiancate con tinteggiature a calce nelle variazioni di colore tra il bianco, bianco giallastro, bianco-ocra e beige. Detti intonaci devono restare privi di decorazioni pittoriche e di rivestimenti cartacei. Il gradino esterno dovrà essere rivestito con materiale lapideo, possibilmente in travertino con colorazioni chiare da potersi ben intonare con i rivestimenti delle scale e pianerottoli dei loculi cimiteriali. All'esterno della cappella potrà essere realizzata una balza di rivestimento dell'altezza non superiore a cm. 50 dal piano di campagna, utilizzando o scaglie di pietra serena e/o travertino bianco di spessore non superiore a cm. 4.

L'interno della cappella dovrà essere intonacato e successivamente imbiancato ed è permesso l'installazione di marmi decorativi per pareti e pavimento nelle colorazioni tradizionali quali: bianco, bianco giallastro, bianco ocra, bianco paglierino, giallo-oro, fior di pesco, giallo di Siena, rosa, beige.

Per quanto concerne gli infissi questi potranno essere realizzati in ferro, in alluminio (con esclusione di quello anodizzato) o in acciaio, e devono comunque essere colorate con vernice nera, e/o grigio scuro. E' consentito l'impiego di infissi con vetri bianchi, fumè o diversamente colorati; si prescrive che dovranno essere accuratamente fissati ai telai o alle pareti.

Nell'utilizzo di materiali metallici per la messa in opera di canali, gocciolatoi, grondaie, copertine, pluviali etc., si dispone l'impiego del rame non verniciato.

Il resede circostante la cappella dovrà essere lasciato a verde oppure sistemato con ghiaia di fiume di idonea pezzatura, ad eccezione dell'ingresso alla cappella che dovrà essere opportunamente pavimentato con lastre in materiale lapideo (pietra serena e/o travertino).

**IL RESPONSABILE SERVIZIO  
LAVORI PUBBLICI  
Geom. Stefano Crestini**

**IL FUZIONARIO RESPONSABILE  
SETTORE TECNICO  
Geom. Morfeo Paglicci**